

**Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska****Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu**

ul. Piwonicka 19 62-800 Kalisz  
tel.: 62 764-63-30, fax: 62 766-33-29

NIP: 972-05-27-579

REGON: 000162406

**PROTOKÓŁ KONTROLI KAL 236/2014**

Sygnatura protokołu	<b>KDI.703.240.2014.ij</b>
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686)
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>	
Nazwa zakładu, adres	Miasto i Gmina Żerków Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Adama Mickiewicza 5 63-210 Żerków Powiat jarociński Oczyszczalnia ścieków w Żółkowie
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania ścieków, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami)
Adres kontrolowanej działalności	ul. Adama Mickiewicza 5 63-210 Żerków Powiat jarociński
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Michał Surma – Sekretarz Gminy Żerków
NIP zakładu	617-10-06-231
Regon zakładu	000529433
PKD/EKD	8411Z
Kod NACE	37.00
Rejestracja	Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591)
Telefon / fax.	62 740 30 24/ 62 740 36 27
Adres strony internetowej: e-mail:	sekretariat@zerkow.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Brak
Przedstawiciel zakładu- <i>wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)</i>	Jacek Jędraszczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Jakub Antkowiak - podinspektor
<b>Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu</b>	

Nazwa	Miasto i Gmina Żerków Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Adama Mickiewicza 5 63-210 Żerków Powiat jarociński
Adres do korespondencji	ul. Adama Mickiewicza 5 63-210 Żerków Powiat jarociński
NIP	617-10-06-231
Regon	000529433
Rejestracja	Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591)
Telefon/ fax.	62 740 30 24/ 62 740 36 27
<b>Informacja o kontroli</b>	
Data kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 02.10.2014r.
	Data zakończenia kontroli: 23.10.2014r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	od 09.11.2012r. do 02.10.2014r.
Cel kontroli	7. Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. 6. Sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010.

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Izabela Jaworska – starszy specjalista
	Nr upoważnienia 34/2011/K
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	-
	-
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	-

## 1. Ustalenia kontroli

Przedmiotem kontroli jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Żółkowie. Właścicielem i eksploatującym obiekt jest Miasto i Gmina Żerków.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dopływające kanalizacją sanitarną z terenu Żółkowa, Żerkowa, Pawłowic, Lasek, Lisewa oraz części miejscowości Chrzan. Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków obsługuje teren aglomeracji **Żółków** w skład której wchodzi następujące miejscowości: Żerków, Żółków, Lisew, Bieździadów, Pawłowice, Chrzan, Laski, Stęgosz,

**Dane dotyczące aglomeracji Żółków:**

- liczba mieszkańców w aglomeracji – 6 309
- liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego – 4 089
- liczba mieszkańców obsługiwana przez systemy indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków) – 155
- długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej – 51,8 km (w tym grawitacyjnej 31,6 km),
- sieć ogólnospławna 0
- liczba mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w 2013 r. – 1 046
- przewidywany procent skanalizowania aglomeracji w 2015 r. – 85,8 %.

Prowadzone i przewidywane inwestycje wynikające z wdrażania KPOŚK (budowa, modernizacja, rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa systemów kanalizacji), przewidywane terminy realizacji przedsięwzięć.

**Kończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Bieździadowie i Stęgoszy.**

**Planowana budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwinowie i Kamieniu.**

**a) Gospodarka ściekowa**

Wielkość oczyszczalni wyrażona RLM wynosi 8 500 przy przepustowości 750,0 m<sup>3</sup>/d.

**Strona formalnoprawna odprowadzania ścieków**

Ścieki z oczyszczalni w Żółkowie są odprowadzane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lutego 2010r. znak BŚ.6223-2/10. Pozwolenie zgodnie z decyzją Starosty Jarocińskiego BŚ.6341.1.2.2013.PR z dnia 20 lutego 2013r., obowiązuje od 28 stycznia 2013r. do 27 stycznia 2023r.

Pozwolenie zezwala na odprowadzanie ścieków na następujących warunkach:

- dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód dla RLM od 2 000 do 9 999:
  - BZT<sub>5</sub> – 25 mg/l;
  - ChZT<sub>Cr</sub> – 125 mg/l;
  - Zawiesiny ogólne – 35 mg/l.
- Charakterystyczne dla oczyszczonych ścieków przemysłowych wchodzących w skład ścieków komunalnych:
  - pH – 6,5-9;
  - azot ogólny – 30 mgN/l;
  - azot amonowy – 20 mgN<sub>NH</sub>/l;
  - fosfor ogólny – 3 mgP/l.
  - ogólny węgiel organiczny (OWO) – 30 mgC/l;
  - azot azotanowy – 30 mg N<sub>NO3</sub>/l;
  - azot azotynowy – 1 mg N<sub>NO2</sub>/l;
  - substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 20 mg/l.
- Dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków:
  - Q<sub>śr.</sub> = 750,0 m<sup>3</sup>/dobę;
  - Q<sub>roczne</sub> = 273 750 m<sup>3</sup>/rok.

## **Badania jakości i ilości odprowadzanych ścieków**

W 2013r. własne badania jakości ścieków oczyszczonych prowadzone były przez Miasto i Gminę Żerków dwunastokrotnie, do września 2014r. dwukrotnie. W 2013r. badania prowadzone były przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Cielczy. Laboratoria posiadają akredytację PCA. Wyniki badań przesyłane są do WIOŚ i Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Wyniki badań pobranych próbek ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Żółkowie w 2013 i 2014 roku wykazują dotrzymywanie dopuszczalnych wielkości emisji określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 12 lutego 2010r. znak BŚ.6223-2/10.

Rzeczywiste ilości odprowadzanych ścieków ustalono na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru. Rejestr ilości odprowadzanych ścieków prowadzony jest w każdej dobie na podstawie odczytów z tablicy rozdzielczej przepływomierza.

Ilość ścieków oczyszczonych w 2013r. – 273 750 m<sup>3</sup>, tj. średniodobowo 750,0 m<sup>3</sup>/d.

Ilość ścieków oczyszczonych w dobie przed kontrolą, tj. 01-02.10.2014r. – 494,5 m<sup>3</sup>.

Ilość ścieków oczyszczonych w miesiącu wrześniu 2014r. – 16 021,5 m<sup>3</sup>/m-c.

Dobowe ilości ścieków z oczyszczalni ścieków w Żółkowie w okresie od czerwca do września 2014r. – załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej rocznej ilości ścieków odprowadzanych do środowiska określonej w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 12 lutego 2010r. znak BŚ.6223-2/10.

Analiza przekazanych wyników pomiarów jakości i ilości ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Żółkowie, wykazała, że w okresie od 01.01.2014r. do 28.02.2014r., nastąpiło 3-krotne zmniejszenie dobowej ilości ścieków odprowadzanych do środowiska, w stosunku do ilości jaka była odprowadzana do środowiska z oczyszczalni ścieków w Żółkowie wcześniej, po czym nastąpił ponowny wzrost ilości ścieków. Pismo gminy Żerków, dotyczące wyjaśnienia ilości ścieków w okresie od 01.01.2014r. do 28.02.2014r. – załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Zestawienie wyników analiz laboratoryjnych ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Żółkowie w 2013 roku – załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Stwierdzono realizowanie zobowiązań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobu ich prezentacji – do WIOŚ i do Starostwa Powiatowego w Jarocinie przekazywane są badania własne oraz ilości wprowadzanych do środowiska ścieków. Forma przekazywanych badań próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni jest zgodna z wymogami prawa.

## **Gospodarka odpadami**

Kontrolowany podmiot prowadzi ewidencję odpadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków.

Gmina Żerków, sporządziła w dniu 31 marca 2014r. Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za rok 2013, wysłane pocztą elektroniczną, w dniu 18 czerwca 2014r. – załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

W dniu 13 października 2014r. gmina Żerków sporządziła korektę zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów za rok 2013, korekta została wysłana pocztą elektroniczną, w dniu 23 października 2014r. – załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Na podstawie zbiorczego zestawienia za rok 2013 stwierdzono, że na oczyszczalni ścieków w Żółkowie powstały następujące ilości odpadów (sprawozdanie wraz z potwierdzeniem nadania stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli):

- skratki – 4,57 Mg
- piasek – 4,66 Mg
- ustabilizowany komunalny osad ściekowy – 73,05 Mg.

Zgodnie z ewidencją odpadów prowadzoną na terenie oczyszczalni ścieków w Żółkowie w miesiącu wrześniu 2014 roku powstały następujące ilości odpadów:

- skratki – 0,33 Mg
- piasek – 0,5 Mg
- ustabilizowany komunalny osad ściekowy – 5,25 Mg.

Skratki magazynowane są w plastikowych pojemnikach, przesypywane wapnem chlorowanym. Piasek magazynowany jest w plastikowych pojemnikach, przesypywany wapnem chlorowanych. Ustabilizowane tlenowo, poddane higienizacji wapnem, odwodnione na trasie taśmowej osady są magazynowane na przyczepie na terenie oczyszczalni ścieków i transportowane po wypełnieniu przyczepy na składowisko odpadów w Brzostkowie, w celu rekultywacji terenu składowiska – na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego – znak BŚ.6223-2/10 z dnia 12.02.2010r.

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości

Naruszenia i nieprawidłowości			
L.p.	Nieprawidłowość	Dowód	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego
1.	Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami przesłano po terminie.	Ustalenia kontroli – protokół kontroli KAL 236/2014	Art. 76 ustawa o odpadach

## 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego).

Zastosowane sankcje				
L.p.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja
1.	-	-	-	-

## 4. Inne zagadnienia

Miasto i Gmina Żerków – oczyszczalnia ścieków w Żółkowie, podlega pod dyrektywę 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

Oplaty za korzystanie ze środowiska są wnoszone na bieżąco na konto Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Informacja jest przesyłana do WIOŚ Poznań, Delegatura w Kaliszu.

## 5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych.
2. Pismo gminy Żerków, dotyczące wyjaśnienia ilości ścieków w okresie od 01.01.2014r. do 28.02.2014r.
3. Dobowe ilości ścieków z oczyszczalni ścieków w Żółkowie w okresie od czerwca do września 2014r.
4. Zestawienie wyników analiz laboratoryjnych ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Żółkowie za rok 2013.
5. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za rok 2013, wysłane pocztą elektroniczną, w dniu 18 czerwca 2014r.
6. Korekta zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów za rok 2013, wysłana pocztą elektroniczną, w dniu 23 października 2014r.

**Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.**

**5.1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem.**

**Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu wnosi/ nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane/nych zastrzeżeń i uwag.**

**Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.**

**Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.**

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w jednym z nich wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r., poz. 672) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 6/2014.

**Data i miejsce podpisania protokołu**

Żerków, dnia 23 października 2014 roku

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

URZĄD MIASTA I GMINY

63-210 ŻERKÓW

ul. Adama Mickiewicza 5

tel. (62) 740 30 24 fax (62) 740 36 27

NIP 617-10-06-231 R.: 000529433

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Jędraszczyk

St. Specjalista

mgr inż. Izabela Jaworska

**Tabela czynności**  
**Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr KAL 236/2014**

**Czynności kontrolne**

Lp	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	02-10-2014
2	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	02-10-2014
3	Ocena realizacji obowiązków w zakresie sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska i ponoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	02-10-2014

St. Specjalista  
  
mgr inż. Izabela Jaworska

URZĄD MIASTA I GMINY  
63-210 ZERKÓW  
ul. Adama Mickiewicza 5  
tel. (62) 740 30 24 fax (62) 740 36 27  
NIP 617-10-06-231 R.: 000529433

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Jacek Jedraszczak

**PROTOKÓŁ ZE ZŁOŻENIA PISEMNEJ INFORMACJI  
DO PROTOKOŁU KONTROLI NR KAL 233/2014**

*236*

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 686, z późn. zm.), Pan Jakub Antkowiak – podinspektor w UMiG Żerków, złożył pisemną informację w dniu 23 października 2014r. w sprawie: zmniejszenia w styczniu i lutym 2013r., ilości odprowadzanych do środowiska ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków komunalnych w Żółkowie.

Tak, jak w piśmie z dnia 16 maja br. dotyczącego wyjaśnień w sprawie kwestionowanych przepływów w styczniu i lutym 2014r. z komunalnej oczyszczalni ścieków w Żółkowie, informował Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, w kwestionowanych miesiącach odnotowano niskie temperatury zewnętrzne, dochodzące do prawie minus dwudziestu stopni Celsjusza w nocy. Z pewnością wiązać to należy ze zmniejszonym zużyciem wody przez mieszkańców aglomeracji Żółków w okresach znacznych spadków temperatury zewnętrznej. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu i lutym 2013r. We wszystkich SUW położonych na terenie aglomeracji Żółków, posiadamy zapasy wody pitnej w zbiornikach naziemnych i w okresach zimowych, zgromadzona w nich woda ulega znacznemu przechłodzeniu. W nawiązaniu do powyższego przedstawiam poniżej zestawienie produkcji i sprzedaży wody w styczniu i lutym 2014r.

Na terenie aglomeracji Żółków, funkcjonują trzy Stacje Uzdatniania Wody w miejscowościach: Pawłowice, Stęgosz i Kamień.

- SUW w Pawłowicach dostarcza wodę pitną do mieszkańców następujących miejscowości: Pawłowice, Żerków, Bieździadów i Żółków – łącznie ok. 3 170 mieszkańców, z których tylko 2 590 osób (bez Bieździadowa i części Żółkowa), czyli ok. 82% mieszkańców, zimą 2014r. miało możliwość odprowadzania ścieków bytowych do oczyszczalni w Żółkowie.
- SUW w Stęgoszy dostarcza wodę pitną do mieszkańców następujących miejscowości: Stęgosz, Chrzan, Laski i Parzewnia - łącznie ok. 1 580 mieszkańców, z których tylko 830 osób (bez Stęgoszy, Parzewni i części Chrzana), czyli ok. 52,5% mieszkańców, zimą 2014r. odprowadzało ścieki bytowe do oczyszczalni w Żółkowie.
- SUW w Kamieniu dostarcza wodę pitną do mieszkańców następujących miejscowości: Lisew, Ludwinów, Kamień, Dobieszczynna, Miniszew, Żerniki i Kretków - łącznie ok. 2 124 mieszkańców, z których tylko 270 mieszkańców Lisewa, czyli ok. 12,7% mieszkańców, zimą 2014r. miało możliwość odprowadzania ścieków bytowych do oczyszczalni w Żółkowie.

Produkcja i sprzedaż wody w w/w SUW przedstawiała się następująco:

- SUW w Pawłowicach produkcja: styczeń 2014r. – 13 960 m<sup>3</sup>, luty 2014r. – 12 844 m<sup>3</sup>
  - sprzedaż łącznie w styczniu i lutym 2014r. – 21 440 m<sup>3</sup> – 400 m<sup>3</sup> woda sprzedana gospodarstwu ROL-PLON w Pawłowicach = 21 040 m<sup>3</sup>
- SUW w Stęgoszy produkcja: styczeń 2014r. – 5 456 m<sup>3</sup>, luty 2014r. - 4 586 m<sup>3</sup>
  - sprzedaż łącznie w styczniu i lutym 2014r. – 9 568 m<sup>3</sup>
- SUW w Kamieniu produkcja: styczeń 2014r. – 7 193 m<sup>3</sup>, luty 2014r. - 6 658 m<sup>3</sup>
  - sprzedaż łącznie w styczniu i lutym 2014r. – 8 925 m<sup>3</sup>



Zużycie wody przez poszczególne miejscowości gminy nie jest opomiarowane, a zatem można jedynie procentowo, w zależności od ilości mieszkańców danej miejscowości, określić ilość zużywanej wody i tak:

- w SUW Pawłowice ze sprzedaży wody w miesiącach styczeń i luty 2014r. z ilości  
-  $21\ 040\ m^3 \times 82\% = 17\ 253\ m^3$  wody zużyli mieszkańcy mający możliwość odprowadzania ścieków bytowych do oczyszczalni w Żółkowie.
- w SUW Stęgosz ze sprzedaży wody w miesiącach styczeń i luty 2014r. z ilości  
-  $9\ 568\ m^3 \times 52,5\% = 5\ 032\ m^3$  wody zużyli mieszkańcy mający możliwość odprowadzania ścieków bytowych do oczyszczalni w Żółkowie.
- w SUW Kamień ze sprzedaży wody w miesiącach styczeń i luty 2014r. z ilości  
-  $8\ 925\ m^3 \times 12,7\% = 1\ 133\ m^3$  wody zużyli mieszkańcy mający możliwość odprowadzania ścieków bytowych do oczyszczalni w Żółkowie.

Razem wszystkim odbiorcom miejscowości mający możliwość odprowadzania ścieków bytowych do oczyszczalni w Żółkowie sprzedano w styczniu i lutym 2014r. **23 418 m<sup>3</sup>** wody a odczyty przepływomierza na oczyszczalni ścieków komunalnych w Żółkowie w badanych miesiącach wskazały **20 960 m<sup>3</sup>** odprowadzonych do środowiska ścieków oczyszczonych. Stanowi to 89,5 % sprzedanej w tym okresie wody pitnej mieszkańcom.

Ponadto w imieniu Gminy Żerków deklaruje podjęcie działań mających na celu zmianę decyzji Nr BŚ.6223-2/10 Starosty Jarocińskiego z dnia 12 lutego 2010r. w zakresie zwiększenia dopuszczalnych rocznych ilości odprowadzanych do środowiska ścieków oczyszczonych.

Niniejszy protokół sporządzono w 2. jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. W egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Żerków, dnia 23.10.2014r.  
*miejscowość*

PODINSPEKTOR

Jakub Antkowiak  
.....  
podpis osoby przestuchiwanej

St. Specjalista

mgr inż. Izabela Jaworska

.....  
podpis i pieczęć kontrolującego

URZĄD MIASTA I GMINY  
63-210 ŻERKÓW  
ul. Adama Mickiewicza 5  
tel. (62) 740 30 24 fax (62) 740 36 27  
NIP 617-10-06-231 R.: 000529433